



COMITATO SCIENTIFICO OPERE PROVVISORIALI

Riunione del 23-05-07 a Roma presso ANCE (Via Guattani, 16)

ALLEGATO - quesiti esaminati e le relative risposte

- a. In un ponteggio che utilizza elementi appartenenti all'Autorizzazione Ministeriale (A) è possibile montare un fermapiede comunque autorizzato ma non appartenente alla predetta autorizzazione (A)? *In conformità alla Circ. M.L.P.S. n° 20298/OM-4 del 09/02/95, la risposta è "si"; si conviene comunque sottolineare che è necessaria la compatibilità funzionale tra il fermapiede e il ponteggio su cui viene montato.*
- b. Nel caso di barre di ancoraggio prefabbricate il collegamento di tali barre al ponteggio può essere effettuato con giunti appartenenti ad un'unica qualsiasi Autorizzazione Ministeriale? *La risposta è "si"; si conviene comunque sottolineare che è necessario confrontare i valori statici del giunto desunti dal rispettivo libretto di Autorizzazione coi valori delle forze che sollecitano l'ancoraggio.*
- c. In un ponteggio che utilizza elementi appartenenti all'Autorizzazione Ministeriale (A) è possibile montare barre di ancoraggio prefabbricate comunque autorizzate ma non appartenenti alla predetta autorizzazione (A)? *La risposta è "no" in quanto gli elementi di un ponteggio devono appartenere tutti alla stessa Autorizzazione Ministeriale.*
- d. In un cantiere di un edificio in costruzione è possibile montare un ponteggio con impalcato di larghezza inferiore a 90 cm? *La risposta è "si" in quanto non sono i lavori effettuati sull'opera servita che differenziano il ponteggio, bensì i carichi utilizzati sugli impalcati del ponteggio, pertanto è possibile che in un edificio in costruzione il ponteggio sia utilizzato con carichi da manutenzione per cui la sua larghezza, in conformità alla Circolare M.L.P.S. n° 44/90, può essere minore di 90 cm.*